



Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d'Azur
Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence

Délégation départementale des Alpes de Haute-Provence

service Santé-Environnement

ars-paca-dt04-sante-environnement@ars.sante.fr

tél : 0413558841

MAIRIE DU FUGERET

MAIRIE

04240 LE FUGERET

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE SANITAIRE

LE FUGERET

Exploitant : MAIRIE DU FUGERET

Prélèvement et mesures de terrain : 26/05/2017 à 10h29 par le laboratoire CARSO (FL)

LE FUGERET - LE THORON (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : LE THORON - (ROBINET EXT MAISON)

Code point de surveillance : 0000000554 Code installation : 000491 Type d'analyse : D1CL2

Code Sise analyse : 00085313 Référence laboratoire : LSE1705-13952 Numéro de prélèvement : 00400085245

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	13,4	°C				25
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	9,00	unitépH			6,5	9,0
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	100	µS/cm			200	1100
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	<0,03	mg/LCl2				
Chlore total	<0,03	mg/LCl2				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Odeur (qualitatif)	0	qualit.				
Saveur (qualitatif)	0	qualit.				
Turbidité néphélobométrique NFU	4,9	NFU				2,0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1


Numéro de Prélèvement : 00400085245

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	16	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	<1	n/100mL		0		
Numéro de Prélèvement : 00400085245						

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 00400085245)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité mais dépassement des références de qualité. Taux de chlore faible. Une vérification de l'appareil de désinfection est nécessaire. Conductivité faible, eau pouvant être agressive et corroder le plomb. Il convient de rechercher les canalisations en plomb pour prendre des mesures de nature à éviter toute dissolution du plomb.

*L'ingénieur Principal d'Etudes
Sanitaires,*



Bruno SACCHETTI